



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Mikołaja Reja 2

87-500 Rypin

tel. / 0-54/ 280 34 32, 280 03 59, 280 63 22



**Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na zaprojektowanie
i wykonanie montażu agregatu prądowórczego w Elektrociepłowni
w Rypinie przy ulicy Bohaterów Czerwca 1956 roku nr 7
część II**

1. Czy mają Państwo jakiegokolwiek schematy obecnego układu zasilania czyli:

- skąd jest zasilany obiekt (z jakiej stacji trafo)

Odp. Ze stacji za ścianą (transformator 630 kVA)

- schemat RG gdzie mógłby projektant wrysować układ SZR i agregat

Odp. po podpisaniu umowy będzie udostępniony

2. Czy możemy posadowić agregat na 4 bloczkach fundamentowych? (wtedy nie musimy robić projektu budowlanego, wylewać fundamentu, zatrudniać kierownika budowy i pozwolenia na budowę).

Odp. może być na bloczkach posadowionych na odpowiedniej podbudowie oraz powierzchnia pod agregatem powinna być wyłożona kostką (lub zastosowana wylewka betonowa)

3. Prosimy o dokładne określenie lokalizacji i montażu SZR w pomieszczeniu i czy możliwe jest powieszenie na ścianie skrzynki z SZR ?

Odp. Po wejściu po prawej stronie, może zostać powieszona skrzynka SZR.

4. Prosimy o wyznaczenie pola w rozdzielni do którego należy doprowadzić okablowanie z SZR ?

Odp. Na etapie projektowania zostanie określone dokładne miejsce. (po wejściu szafy po prawej stronie)

5. Proszę o przesłanie wzoru umowy, którą należy podpisać w przypadku wygrania przetargu

Odp. Umowa będzie przesłana po rozpatrzeniu ofert.

6. Czy z uwagi na okres urlopowy (nasz zakład ma przerwę urlopową w dniach 22-07. - 4.08.) możemy wydłużyć termin złożenia oferty do 8 sierpnia do godziny 14.00?

Odp. Termin składania ofert jest niezmienny.